

**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)**

г. Москва, ул.Садовая-Самотечная, д.10, стр.1

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ**

№ 6026-20

г. Москва

Выдано

“ 29 ” июня 2020 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО “ПРОМПЛАСТ”
Россия, 215850, Смоленская обл., Кардымовский район,
пгт. Кардымово, ул. Ленина, д. 65
Тел/факс: 8(925) 170-57-19; e-mail: info@t-krep.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО “ПРОМПЛАСТ”
Россия, 215850, Смоленская обл., Кардымовский район,
пгт. Кардымово, ул. Ленина, д. 65

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Тарельчатые дюбели “Tech-KREP” типа IZM-T, IZO, IZS

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ – тарельчатые дюбели “Tech-KREP” типа IZM-T, IZO, IZS состоят из полипропиленового тарельчатого элемента с тарельчатым держателем и распорного элемента из углеродистой стали с гальваническим цинковым покрытием с термоизолирующим колпачком, полипропилена, стеклопластикового композита. Геометрические параметры дюбелей: диаметр гильзы – 10 мм, диаметр тарельчатого элемента – 60 мм, диаметр распорного элемента – 4,5; 5,0 и 5,5 мм, длина в зависимости от типа дюбеля – от 80 до 300 мм.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - для крепления теплоизоляционных строительных материалов и изделий (толщиной до 240 мм) к наружным и внутренним поверхностям ограждающих конструкций зданий и сооружений различного назначения. Дюбели применяют в качестве анкерного крепления в основаниях из: бетона, кладки из полнотелого, силикатного и пустотелого керамического кирпича, ячеистого бетона.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - рекомендуемые для выполнения предварительного расчета необходимого количества дюбелей величины допускаемых вытягивающих нагрузок $R_{гес}$ (глубина анкеровки 60 мм): бетона класса В25 – от 0,09 до 0,22 кН, кладки из полнотелого керамического кирпича марки по прочности М175-М200 – от 0,09 до 0,2 кН, кладки из полнотелого силикатного кирпича марки по прочности М150 – от 0,09 до 0,2 кН, из пустотелого керамического кирпича марки по прочности М150-М200 – от 0,09 до 0,18 кН, блоков из ячеистого бетона класса не ниже В3,5 – от 0,15 кН до 0,2 кН.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - соответствие конструкции, технологии производства и контроля качества требованиям нормативной документации, в том числе и обосновывающих техническое свидетельство материалов.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА - Технические условия производителя, протоколы лабораторных испытаний, законодательные акты и нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения “Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве” (ФАОУ “ФЦС”) от 16 июня 2020 г. на 14 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до “ 29 ” июня 2025 г.

Заместитель Министра
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации



Д.А. Волков

Зарегистрировано “ 29 ” июня 2020 г., регистрационный № 6026-20

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)647-15-80(доб. 56015), (495)133-01-57(доб.108)